

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Амурской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Амурская область г. Благовещенск ул. Пионерская, 47 т. 44-23-88, 52-22-11,
факс 53-27-40, Email: brandmaster.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Архаринскому и Бурейскому районам

УНДПР ГУ МЧС России по Амурской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Амурская область, Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Советская, 59

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение

Бурейский детский сад № 50 «Теремок» в лице заведующего Багиной Галины Владимировны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Архаринского и Бурейского районов по пожарному надзору **Люттик Н.А.** № 1 от «15» января 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин «2» марта 2020 г. и с 09 час. 00 мин. по 10 час. 00 мин «4» марта 2020 г. проведена плановая проверка Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения Бурейский детский сад № 50 «Теремок», расположенного по адресам: Амурская область, Бурейский район, п. Буря, ул. Октябрьская, 92, ул. Кировская, 104 главным государственным инспектором Архаринского и Бурейского районов по пожарному надзору, начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Архаринскому и Бурейскому районам УНДПР ГУ МЧС России по Амурской области майором внутренней службы **Люттик Николаем Александровичем**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственного инспектора) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МДОБУ Новобурейский детский сад № 50 «Теремок»

Багиной Галиной Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Препи-сания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|--|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| п. Новобурейский ул. Трудовая, 65 | | | | |
| 1 | В помещениях зданий по ул. Октябрьская, 92 и ул. Кировская, 104 п. Буря, установлено по два пожарных извещателя | п. 13.3.3, п. 14.1, п. 14.3 СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования | 01.03.2021 | |
| 2 | В помещениях зданий по ул. Октябрьская, 92 и ул. Кировская, 104 п. Буря, пожаростой- | п. 13.15.7 СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопо- | 01.03.2021 | |

| | | | | |
|----|---|--|------------|--|
| | кость проводов и кабелей, подключаемых к различным компонентам систем пожарной автоматики меньше времени выполнения задач этими компонентами для конкретного места установки | пожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования | | |
| 3. | В здании по ул. Октябрьская, 92 п. Буря, двери, отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров на первом и втором этажах не соответствуют предъявляемым требованиям, а именно не обеспечено их закрытие и уплотнение в притворах | п. 4.2.7. "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" | 01.03.2021 | |
| 4 | В здании по ул. Октябрьская, 92 п. Буря, на дверях, отделяющих лестничные клетки от поэтажных коридоров на первом и втором этажах, отсутствуют приспособления для самозакрывания | п. п. «д» п. 23, п.п. «г» п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» | 01.03.2021 | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНДПР по Архаринскому и Бурейскому районам Лютик Н.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«04» марта 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ Юрши
(подпись)

«04» марта 2020 г.

заведующий Юрши Т.В.
(должность, фамилия, инициалы)

