

Предписание N 8/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

юридическому лицу Муниципальному дошкольному образовательному бюджетному учреждению Бурейский детский сад № 50 "Теремок" (МДОБУ Бурейский детский сад № 50 "Теремок") в лице заведующей Багиной Галиной Владимировной

во исполнение распоряжения ВРиО главного государственного инспектора Бурейского района по пожарному надзору N 8 от "14" марта 2016 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период 22 марта 2016 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., 22 марта 2016 г. с 14 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. проведена проверка государственным инспектором Бурейского района по пожарному надзору майором внутренней службы Аврамовым Дмитрием Александровичем в зданиях и помещениях Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения Бурейский детский сад № 50 «Теремок» (МДОБУ Бурейский детский сад № 50 «Теремок»), расположенного по адресу: Бурейский район, п. Бурей, ул. Октябрьская, 92, ул. Кировская, 104 совместно с законным представителем МДОБУ Бурейский детский сад № 50 «Теремок» – заведующим МДОБУ Бурейский детский сад № 50 «Теремок» Багиной Галиной Владимировной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Инструкция о мерах пожарной безопасности для здания детского сада не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII правил противопожарного режима в Российской Федерации	(п.п. 2, 461,462 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ), утверждённые Постановлением Правительства № 390 от 25.04.2012 г.);	01.07.2016 г.	
2	Руководителем организации не определён порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума	(п.3 ППР в РФ);	01.07.2016 г.	
3	Отсутствует, не заведён специальный журнал произвольной формы по учёту наличия и перезарядки огнетушителей	(п.478 ППР в РФ);	01.07.2016 г.	
Здание МДОБУ Бурейский детский сад № 50 «Теремок» - п. Бурей, ул. Октябрьская, 92				
4	В подготовительной группе в помещении приёмной здания детского сада огнетушители установлены на высоте более 1,5 м. от пола до верха огнетушителя	(п. 480 ППР в РФ); (п.6.7 Нормы пожарной безопасности (НПБ) 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»); (п.4.2.7 свод правил (СП) 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»)	01.07.2016 г.	
5	В помещении первой младшей группы здания детского сада огне-	(п. 480 ППР в РФ); (п.6.7 Нормы пожарной безопасности (НПБ)	01.07.2016 г.	

	тушители установлены на высоте более 1,5 м. от пола до верха огнетушителя	166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации».); (п.4.2.7 свод правил (СП) 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»»		
6	В здании детского сада на первом этаже двери лестничных клеток не оборудованы приспособлением для самозакрывания	(абзац 2 п.6.18 Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»); (абзац 2 п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).	01.07.2016 г.	
7	В здании детского сада на втором этаже двери лестничных клеток не оборудованы приспособлением для самозакрывания	(абзац 2 п.6.18 Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»); (абзац 2 п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).	01.07.2016 г.	
8	Допускается эксплуатация в подсобном помещении в кабинете по комплексному обслуживанию зданий и помещений электросветильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными заводом изготовителем	(п.42 ППР в РФ);	01.07.2016 г.	
9	План эвакуации, вывешенный на втором этаже здания детского сада не соответствует требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009	(п.6.2.7 ГОСТ Р 12.2.143-2009);	01.07.2016 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Бурейского района по
пожарному надзору Аврамов Д.А.

"22" марта 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

Башиц
(подпись)

"22" марта 2016 г.



Заведующий МОБУ Бурейский район
Терехов
(должность, фамилия, инициалы)